



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. МОСКВЕ)**
(Главное управление МЧС России по г. Москве)

Ул. Пречистенка, 22/2, стр. 1, г. Москва, 119034
Телефон: 244-82-72, 244-82-71 (код 499)
Факс: 637-25-68 (код 495)1
E-mail: gu_moscov@mchs.gov.ru

13.09.2021 № ИГ-108-7687

На № _____ от _____

Заместителю директора
ООО «Управляющая Компания «Орион»

Федорову А.Ю.

info@uk-orion.org

О рассмотрении обращения

Ваше обращение от 17.08.2021 №ГИ-12030 по вопросу зарядки тяговых аккумуляторных батарей электромобилей в подземных автостоянках многоквартирных жилых домов, Главным управлением МЧС России по г. Москве рассмотрено.

В соответствии с п. 6.4.5 СП 154.13130.2013 «Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 154.13130.2013) использование зарядных и пусковых электроприборов, устройств автономного и стационарного исполнения в помещениях подземных автостоянок запрещается.

Таким образом, осуществлять зарядку тяговых аккумуляторных батарей электромобилей в подземных автостоянках многоквартирных жилых домов, не допускается.

Одновременно с этим сообщаем, что в настоящее время МЧС России ведется разработка изменений в указанный свод правил, которыми будет предусмотрена возможность устройства зарядки тяговых аккумуляторных батарей электромобилей во встроенных подземных автостоянках.

Дата введения в действие указанного документа в настоящее время не известна.

ООО УК «Орион»

Вход. № _____

" _____ " _____ 20__ г.

Заместитель начальника Главного управления –
начальник Управления надзорной деятельности
и профилактической работы

М.В. Комаров



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 209400B5E378E8ADEF1198902DD013A3
Владелец: Комаров Максим Валерьевич
Действителен с 29.03.2021 по 29.06.2022

Голкин Алексей Викторович
8(499)244-83-93 (доб.:11-399)